

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Теплоэнергосбытовая компания»

305014, Курская обл., г. Курск,
ул. Домостроителей, 18
e-mail: tepensbit@mail.ru
телефон (4712) 76-02-70
<http://tesk46.ru/>

ИНН - 4632121159 / КПП - 463201001
ОГРН 1104632004949

Исх. от Исх. № 91 № 01


Вх. От _____ № _____

Председателю
комитета ЖКХ г. Курска
А.Г. Баргенову

Уважаемый Антон Геннадьевич!

Информирую Вас, что при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 году по АО «ТЭСК» использовалась недостоверная информация, полностью не соответствующая данным, отправленным АО «ТЭСК» по прилагаемым формам к запросу от 08.02.2023 г. № 1235/02.1.05-20 20.02.2023 г., исх. № 91.

Генеральный директор



В.Ю. Ноздрачев

Исп. инженер ПТО
Захарова И.К.
(4712) 76-02-70 (доб.107)



Председателю
Комитета ЖКХ г. Курска

А.Г. Бартеневу

Муниципальное унитарное предприятие
Курские городские коммунальные
тепловые сети «ГОРТЕПЛОСЕТЬ»
305040 ул. 50 лет Октября, 120
Тел. директора 22-78-02, тех. директор 22-78-06
Факс: 22-78-02, E-mail: gtsks@mail.ru

« 07 » июня 2023 г. № 06-40/ 629

Уважаемый Антон Геннадьевич!

На Ваш исх. № 5366/02..1.05-20 сообщаем следующее: замечания по актуализированной схеме теплоснабжения:

1. книга 1. - таблица 1 — организация эксплуатирующая источник теплоснабжения по котельным: ул. Ломоносова, 44; ЛОК УВД «Урочище «Солянка» филиал АО «Квадра» - «Курская генерация»

2. На котельных поликлиника № 5, по ул. В. Казацкая, 152, школа № 9 по ул. В. Казацкая, 196, эксплуатируются котлы BAXI LUNA. Смотрите данные.

3. Котельная по ул. Бутко работает по температурному графику 150-70°. По другому графику данная котельная не работает.

4. МУП «Гортеплосеть» эксплуатирует 12 котельных, помимо, 113 кв. Не отражена котельная по ул. Понизовка, 52.

С уважением,

Директор



А.И. Воеводский